

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	603,085	41,241	4,247	47.4	26.3
Centro Operacional Chinchá	184,275	10,479	5,626	NA	34.0
City Gate de Independencia	11,696	4,034	0	36.3	33.0
Total Distribuido	799,056	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,968	2,037	135	3.7	16.7
Centro Operacional Chinchá	PE	9,859	629	100	3.6	28.1
	AC	136,448	10,479	5,626	17.0	34.0
Centro Operacional Pisco	PE	21,630	1,737	503	4.4	25.8
	AC	5,277	1,961	579	16.9	26.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,718	2,787	38	4.2	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,018	3,282	0	5.0	29.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,087	136	0	4.1	19.2
City Gate Ica	PE	9,030	504	257	4.2	30.1
	AC	127,650	11,982	664	16.6	30.1
City Gate Nasca	PE	2,243	303	13	3.7	28.9
	AC	42,825	2,696	14	17.1	18.3
City Gate Marcona	PE	1,110	55	13	3.4	31.9
Troncal H-P ⁴	AC	205,296	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,991	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	97,210	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	11,696	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,000	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,439	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,857	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,532	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,848	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	47,378	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	418,306	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica