

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	525,010	49,470	2,067	50.1	28.0
Centro Operacional Chinchá	140,510	10,215	4,309	NA	33.0
City Gate de Independencia	959	1,063	0	36.7	33.3
Total Distribuido	666,479	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,733	1,713	143	3.7	16.8
Centro Operacional Chinchá	PE	8,514	504	100	3.7	27.3
	AC	112,263	10,215	4,309	17.0	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	14,712	1,117	377	4.4	28.2
	AC	0	1,307	407	16.9	34.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	30,266	2,722	54	4.2	19.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	32.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,088	137	0	4.1	20.9
City Gate Ica	PE	9,134	481	291	4.2	28.3
	AC	118,349	11,099	809	16.6	28.5
City Gate Nasca	PE	2,025	243	12	3.7	18.4
	AC	42,676	2,635	10	17.1	13.6
City Gate Marcona	PE	1,016	50	15	3.3	16.7
Troncal H-P ⁴	AC	188,834	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	68,326	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	47,584	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	959	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,265	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6 538	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,569	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,426	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,067	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	45,060	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	316,133	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica