

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/08/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	454,998	36,435	878	50.1	27.8
Centro Operacional Chinchá	184,128	12,446	6,466	NA	33.1
City Gate de Independencia	17,013	5,484	0	39.2	34.0
Total Distribuido	656,139	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,321	2,342	135	3.7	16.9
Centro Operacional Chinchá	PE	9,939	599	100	3.6	30.3
	AC	139,868	12,446	6,466	17.0	33.1
Centro Operacional Pisco	PE	23,615	1,804	567	4.4	27.4
	AC	0	1,855	623	16.9	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,031	2,857	38	4.2	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,799	3,654	0	5.0	30.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,883	119	0	4.1	20.0
City Gate Ica	PE	9,355	510	299	4.2	28.5
	AC	126,807	11,594	942	16.6	28.3
City Gate Nasca	PE	2,231	286	13	3.7	29.1
	AC	42,766	2,682	14	17.1	17.5
City Gate Marcona	PE	1,273	86	13	3.3	28.7
Troncal H-P ⁴	AC	226,079	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	63,585	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	17,013	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,905	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,507	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	176,654	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,540	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,832	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	46,440	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	342,674	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica