

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/01/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	564,314	30,649	12,885	49.2	32.7
Centro Operacional Chinchá	182,875	11,731	2,986	NA	32.3
City Gate de Independencia	30,410	4,013	0	37.7	31.2
<b>Total Distribuido</b>	<b>777,599</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	28,745	2,145	135	3.7	21.7
Centro Operacional Chinchá	PE	2,797	244	97	3.6	35.4
	AC	151,333	11,731	2,986	17.2	32.3
Centro Operacional Pisco	PE	17,714	1,430	295	4.2	32.0
	AC	1,955	2,864	335	16.8	29.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	22,096	2,164	38	3.4	24.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	23,367	4,959	0	5.0	33.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,482	87	0	4.1	25.4
City Gate Ica	PE	16,032	758	511	3.6	30.4
	AC	177,606	14,403	3,290	16.9	30.2
City Gate Nasca	PE	1,866	272	13	3.9	33.4
	AC	43,854	2,624	14	16.3	22.1
City Gate Marcona	PE	985	55	13	3.5	33.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	212,273	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	50,431	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	30,410	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,905	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	13,627	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,416	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,358	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,762	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,956	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	365,514	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica