

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/02/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	443,519	22,936	8,034	50.9	38.8
Centro Operacional Chincha	168,272	10,795	3,319	NA	32.3
City Gate de Independencia	32,331	3,931	0	37.2	32.0
<b>Total Distribuido</b>	644,122	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	28,890	2,142	135	3.7	22.7
Centro Operacional Chincha	PE	2,811	222	85	3.6	36.3
	AC	136,571	10,795	3,319	17.2	32.3
Centro Operacional Pisco	PE	17,312	1,442	395	4.2	32.8
	AC	7,487	2,304	423	16.8	29.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	22,628	2,150	38	3.4	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	25,989	5,025	0	5.1	35.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,210	89	0	4.1	27.4
City Gate Ica	PE	16,284	776	524	3.6	30.3
	AC	169,067	14,174	2,731	16.7	29.7
City Gate Nasca	PE	1,860	280	13	3.9	34.2
	AC	42,376	2,644	14	16.2	22.2
City Gate Marcona	PE	1,056	49	13	3.5	36.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	175,156	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	39,632	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	32,331	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,538	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TERMICA	5,053	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	124,565	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,143	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,136	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,583	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	331,310	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica