

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/02/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	426,802	24,146	6,801	48.9	37.8
Centro Operacional Chinchá	185,191	12,310	3,387	NA	31.8
City Gate de Independencia	49,511	3,967	0	36.8	28.4
<b>Total Distribuido</b>	661,504	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	27,702	2,147	135	3.7	22.8
Centro Operacional Chinchá	PE	2,963	240	100	3.6	37.6
	AC	154,526	12,310	3,387	17.2	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	16,667	1,422	430	4.2	32.6
	AC	5,097	1,844	443	16.9	30.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,365	2,338	38	3.5	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	25,885	5,010	0	5.0	35.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,198	88	0	4.1	27.6
City Gate Ica	PE	15,934	774	517	3.6	30.2
	AC	181,449	13,760	2,993	16.6	30.0
City Gate Nasca	PE	1,827	269	13	3.9	33.2
	AC	43,461	2,629	14	16.2	21.4
City Gate Marcona	PE	925	47	13	3.6	35.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	178,263	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	53,260	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	49,511	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,670	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,321	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	127,272	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,636	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,028	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,981	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	364,615	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica