

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/02/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	623,760	36,274	10,706	47.2	37.5
Centro Operacional Chinchá	178,319	10,685	3,070	NA	32.4
City Gate de Independencia	33,517	4,058	0	37.1	28.4
<b>Total Distribuido</b>	<b>835,596</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,884	2,145	135	3.6	22.7
Centro Operacional Chinchá	PE	2,773	215	100	3.6	36.8
	AC	145,662	10,685	3,070	17.2	32.4
Centro Operacional Pisco	PE	17,604	1,498	441	4.2	34.2
	AC	5,661	1,808	438	16.8	32.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,105	2,103	38	3.5	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	25,902	4,999	0	5.0	35.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,101	89	0	4.1	26.6
City Gate Ica	PE	16,049	769	483	3.6	32.1
	AC	179,896	14,087	3,226	16.7	31.6
City Gate Nasca	PE	1,845	253	13	3.9	29.7
	AC	44,169	2,622	14	16.2	22.5
City Gate Marcona	PE	765	36	13	3.6	35.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	206,136	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	38,087	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	65,440	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	33,517	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,764	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,989	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,383	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,366	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,048	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,847	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	407,682	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica