

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/02/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	614,967	34,068	14,853	48.6	38.4
Centro Operacional Chincha	141,626	12,416	2,909	NA	32.6
City Gate de Independencia	49,446	3,953	0	36.5	38.3
<b>Total Distribuido</b>	806,039	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 0	2,152	135	3.7	22.8
Centro Operacional Chincha	PE 1,598	132	100	3.6	36.2
	AC 140,028	12,416	2,909	17.2	32.6
Centro Operacional Pisco	PE 10,985	919	249	4.2	34.7
	AC 1,523	1,025	282	16.9	30.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,718	1,883	38	3.5	24.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	5.0	33.1
Estación de Distrito de Paracas	PE 0	90	0	4.1	26.2
City Gate Ica	PE 15,812	770	440	3.6	31.4
	AC 153,850	12,013	2,510	16.9	31.2
City Gate Nasca	PE 1,564	208	13	3.9	25.8
	AC 44,325	2,579	14	16.2	19.1
City Gate Marcona	PE 930	54	13	3.3	33.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 212,483	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 45,089	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 112,688	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	49,446	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,226	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,010	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	160,248	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,750	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	51,566	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	47,049	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	401,745	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica