

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/02/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	426,202	21,430	8,594	50.0	38.6
Centro Operacional Chincha	185,885	12,221	3,380	NA	31.6
City Gate de Independencia	35,682	4,124	0	36.9	37.3
<b>Total Distribuido</b>	<b>647,769</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	26,861	2,147	135	3.7	23.0
Centro Operacional Chincha	PE	3,551	265	100	3.6	38.3
	AC	155,473	12,221	3,380	17.2	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	18,595	1,536	428	4.3	30.4
	AC	9,395	2,081	474	16.9	28.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,582	1,680	38	3.5	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	25,966	5,015	0	5.3	34.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,411	88	0	4.1	24.9
City Gate Ica	PE	15,087	792	316	3.6	29.7
	AC	168,010	12,749	2,387	16.9	29.7
City Gate Nasca	PE	1,930	276	13	3.9	26.1
	AC	44,407	2,651	14	16.2	17.9
City Gate Marcona	PE	879	47	13	3.5	34.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	204,446	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	51,229	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	35,682	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,838	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	752	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,393	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,922	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,867	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,053	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	342,996	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica