

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	507,920	35,544	884	47.2	27.8
Centro Operacional Chinchá	319,044	19,717	9,096	NA	32.2
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	20.9
Total Distribuido	826,964	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,102	2,319	135	3.7	17.8
Centro Operacional Chinchá	PE	8,304	431	100	3.6	22.1
	AC	278,638	19,717	9,096	17.0	32.2
Centro Operacional Pisco	PE	23,943	1,762	616	4.3	26.7
	AC	101,622	11,795	1,238	16.7	32.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	23,526	2,599	38	4.2	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,122	4,100	0	4.9	21.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,661	115	0	4.2	17.8
City Gate Ica	PE	20,308	1,051	587	4.2	29.9
	AC	128,650	12,389	947	16.6	30.6
City Gate Nasca	PE	2,324	290	13	3.9	23.7
	AC	29,728	2,361	14	17.2	16.2
City Gate Marcona	PE	1,171	62	13	3.6	26.7
Troncal H-P ⁴	AC	219,451	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,396	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,359	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,718	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	168,374	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	29,887	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,037	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,062	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	533,507	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica