

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/07/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	785,874	60,742	11,093	39.0	24.5
Centro Operacional Chincha	360,537	19,007	11,372	NA	31.7
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	31.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,146,411</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	31,202	2,177	135	3.7	17.8
Centro Operacional Chincha	PE	7,940	439	100	3.6	26.0
	AC	321,395	19,007	11,372	17.0	31.7
Centro Operacional Pisco	PE	22,479	1,733	525	4.3	31.9
	AC	160,228	11,951	1,669	16.7	35.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,389	3,045	38	4.2	20.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,997	4,203	0	4.9	28.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,109	139	0	4.2	18.2
City Gate Ica	PE	8,517	445	268	4.2	33.7
	AC	132,131	12,381	970	16.6	34.7
City Gate Nasca	PE	2,186	259	13	3.7	30.2
	AC	34,136	2,166	14	17.0	23.5
City Gate Marcona	PE	1,382	67	13	3.4	30.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	192,779	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	25,323	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	153,218	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,215	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,507	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,057	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	33,958	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,408	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,865	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	768,401	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica