

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	427,118	27,487	3,272	51.8	30.2
Centro Operacional Chinchá	221,737	14,228	6,449	NA	31.1
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	29.9
Total Distribuido	648,855	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,496	2,505	135	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	9,243	559	100	3.6	27.7
	AC	177,998	14,228	6,449	16.9	31.1
Centro Operacional Pisco	PE	23,905	1,753	654	4.4	28.5
	AC	1,785	2,237	797	16.8	28.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,213	3,129	38	4.2	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,131	3,584	0	5.0	32.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,951	112	0	4.2	20.0
City Gate Ica	PE	8,895	478	245	4.2	26.6
	AC	132,426	11,670	599	16.6	20.8
City Gate Nasca	PE	2,344	288	13	3.7	19.4
	AC	48,671	2,676	14	16.1	13.3
City Gate Marcona	PE	993	50	13	3.2	21.2
Troncal H-P ⁴	AC	217,086	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	27,038	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,645	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,542	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,900	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	48,349	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,294	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,039	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	323,407	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica