Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	446,296	36,306	784	48.4	32.1
Centro Operacional Chincha	207,072	12,556	3,747	NA	30.0
City Gate de Independencia	0	0	0	36.8	29.3
Total Distribuido	653,368	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	34,522	2,632	135	3.7	17.3
Centro Operacional Chincha	PE	9,754	546	100	3.6	28.6
	AC	162,796	12,556	3,747	17.0	30.0
Centro Operacional Pisco	PE	23,793	1,788	616	4.4	28.0
	AC	737	2,308	729	16.9	27.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,878	2,910	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,973	3,154	0	5.0	29.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,807	107	0	4.2	19.1
City Gate Ica	PE	9,109	478	290	4.2	21.0
	AC	133,818	12,429	1,203	16.6	20.7
City Gate Nasca	PE	2,312	296	13	3.7	20.2
	AC	49,791	2,685	14	16.8	13.5
City Gate Marcona	PE	1,025	67	13	3.6	23.4
Troncal H-P [4]	AC	220,953	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	50,443	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,439	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TERMICA	7,521	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	171,994	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	49,431	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,535	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,524	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	330,268	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Carlos Yañez Q.	Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatembo

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica