Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	477,711	32,464	1,810	45.5	27.6
Centro Operacional Chincha	181,076	11,319	3,099	NA	33.8
City Gate de Independencia	51,494	5,381	0	36.0	32.2
Total Distribuido	710,281	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	36,097	2,463	135	3.7	17.6
Centro Operacional Chincha	PE	10,191	577	100	3.6	30.9
	AC	134,788	11,319	3,099	17.0	33.8
Centro Operacional Pisco	PE	23,744	1,805	617	4.3	29.9
	AC	284	2,011	669	16.9	30.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,098	3,101	38	4.2	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,103	3,964	0	4.9	29.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,076	132	0	4.2	19.7
City Gate Ica	PE	9,109	481	273	4.2	22.5
	AC	124,999	11,710	948	16.5	21.9
City Gate Nasca	PE	2,280	276	13	3.7	23.7
	AC	49,785	2,670	14	17.2	15.8
City Gate Marcona	PE	1,065	53	13	3.4	28.2
Troncal H-P [4]	AC	220,300	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	48,902	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	51,494	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,812	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TERMICA	6,492	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,996	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	49,438	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,980	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,487	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	300,616	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Carlos Yañez Q.	Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatembo

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica