

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	443,433	32,142	1,999	49.7	28.3
Centro Operacional Chinchá	205,846	13,508	3,518	NA	32.2
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	31.9
Total Distribuido	649,279	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,094	2,322	135	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	9,326	568	100	3.6	29.3
	AC	162,426	13,508	3,518	17.0	32.2
Centro Operacional Pisco	PE	24,377	1,889	567	4.4	27.1
	AC	5,940	2,805	621	16.9	27.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,888	3,279	38	4.2	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,783	4,303	0	5.0	29.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,701	110	0	4.2	19.5
City Gate Ica	PE	3,070	460	11	4.2	30.6
	AC	105,223	11,304	909	16.7	28.5
City Gate Nasca	PE	2,175	264	13	3.7	27.0
	AC	49,446	2,658	14	17.1	16.4
City Gate Marcona	PE	1,223	58	13	3.6	26.8
Troncal H-P ⁴	AC	132,579	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	50,901	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	13,127	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,985	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,456	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	83,138	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	49,084	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,905	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,413	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	344,298	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica