

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	552,659	35,920	1,968	48.8	28.1
Centro Operacional Chinchá	184,661	11,218	3,215	NA	32.3
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	32.8
Total Distribuido	737,320	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	28,583	2,208	135	3.7	17.2
Centro Operacional Chinchá	PE	6,857	432	100	3.6	29.1
	AC	149,221	11,218	3,215	17.0	32.3
Centro Operacional Pisco	PE	21,573	1,625	523	4.4	26.9
	AC	3,841	1,843	625	16.9	26.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	41,613	3,443	38	4.2	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.0	29.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,117	117	0	4.2	18.7
City Gate Ica	PE	1,045	174	12	4.1	32.5
	AC	115,164	11,374	823	16.7	29.2
City Gate Nasca	PE	2,288	280	13	3.7	26.0
	AC	49,400	2,670	14	17.1	16.7
City Gate Marcona	PE	968	58	13	3.4	28.9
Troncal H-P ⁴	AC	211,923	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	57,732	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	44,994	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,333	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,507	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,083	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	49,058	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,537	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,358	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	336,444	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica