

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	467,405	47,753	1,788	47.3	27.2
Centro Operacional Chinchá	198,456	12,899	3,914	NA	32.7
City Gate de Independencia	78,216	5,318	0	35.8	23.1
Total Distribuido	744,077	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,725	2,225	135	3.7	17.2
Centro Operacional Chinchá	PE	10,141	589	100	3.6	29.1
	AC	154,590	12,899	3,914	17.0	32.7
Centro Operacional Pisco	PE	22,204	1,629	458	4.4	26.2
	AC	4,461	2,897	533	16.9	27.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	37,981	2,864	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,407	4,197	0	4.9	29.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,220	93	0	4.2	18.9
City Gate Ica	PE	7,272	492	46	4.2	29.3
	AC	133,561	12,709	1,275	16.6	29.9
City Gate Nasca	PE	2,105	241	13	3.7	25.5
	AC	48,516	2,633	14	17.1	16.8
City Gate Marcona	PE	945	47	13	3.3	30.1
Troncal H-P ⁴	AC	184,458	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,441	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	78,216	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,452	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,533	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	136,473	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	48,204	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,771	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,431	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	324,164	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica