

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	620,108	57,038	1,491	45.5	29.0
Centro Operacional Chinchá	134,465	11,055	3,121	NA	31.6
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	33.9
Total Distribuido	754,573	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,105	1,417	135	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	6,001	362	100	3.7	31.4
	AC	109,359	11,055	3,121	17.0	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	9,903	1,010	96	4.4	27.7
	AC	120	1,168	123	16.9	26.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,881	2,812	38	4.2	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	34.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,509	147	0	4.2	19.0
City Gate Ica	PE	8,644	478	276	4.2	30.9
	AC	105,997	10,249	1,667	16.6	31.1
City Gate Nasca	PE	1,762	207	13	3.7	24.8
	AC	48,438	2,585	14	17.1	18.3
City Gate Marcona	PE	1,223	55	13	3.4	31.2
Troncal H-P ⁴	AC	193,749	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,109	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	155,774	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,589	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,508	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,652	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	48,066	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	51,030	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	50,914	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	410,814	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica