

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	488,799	39,327	1,661	48.6	27.2
Centro Operacional Chinchá	145,821	9,723	2,434	NA	31.9
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	32.0
Total Distribuido	634,620	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	17,950	1,526	135	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	4,987	276	100	3.7	24.3
	AC	122,884	9,723	2,434	15.7	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	10,500	1,168	72	4.4	24.1
	AC	124	1,323	134	16.9	23.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,007	2,968	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	30.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,542	166	0	4.2	18.2
City Gate Ica	PE	8,636	494	253	4.2	29.2
	AC	140,212	12,569	2,382	16.6	29.3
City Gate Nasca	PE	1,909	227	13	3.7	26.1
	AC	48,388	2,615	14	17.1	17.3
City Gate Marcona	PE	924	55	13	3.5	30.5
Troncal H-P ⁴	AC	147,500	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,298	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	38,759	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,897	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,485	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	101,118	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	48,019	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	88,750	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,676	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	281,675	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica