

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	454,943	33,173	1,668	48.2	26.2
Centro Operacional Chinchá	181,185	16,055	3,257	NA	31.6
City Gate de Independencia	2,089	1,281	0	36.7	30.5
Total Distribuido	638,217	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	25,044	1,815	135	3.7	18.0
Centro Operacional Chinchá	PE	6,227	376	100	3.6	27.9
	AC	149,914	16,055	3,257	15.2	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,653	1,072	261	4.4	21.4
	AC	114	1,308	344	16.9	21.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,117	2,952	38	4.2	19.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	26.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,632	158	0	4.2	17.8
City Gate Ica	PE	8,811	504	282	4.2	27.9
	AC	119,593	12,389	679	16.6	29.0
City Gate Nasca	PE	2,049	268	13	3.7	25.2
	AC	48,676	2,664	14	17.1	17.1
City Gate Marcona	PE	1,065	47	13	3.5	28.1
Troncal H-P ⁴	AC	178,145	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,479	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	9,610	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	2,089	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,584	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,352	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	129,209	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	48,314	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,034	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,647	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	266,988	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica