

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	457,261	31,669	886	47.2	25.6
Centro Operacional Chinchá	346,602	18,583	10,365	NA	31.3
City Gate de Independencia	58,975	5,337	0	36.9	16.3
Total Distribuido	862,838	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,752	2,245	135	3.7	18.3
Centro Operacional Chinchá	PE	5,659	325	100	3.6	20.2
	AC	309,191	18,583	10,365	17.0	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	22,234	1,643	409	4.3	30.0
	AC	142,397	10,271	4,110	16.7	33.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,649	2,890	38	4.2	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,828	3,928	0	4.9	24.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,884	153	0	4.2	18.4
City Gate Ica	PE	9,548	529	224	4.2	30.3
	AC	136,962	12,436	2,786	16.6	31.9
City Gate Nasca	PE	1,988	249	13	3.9	22.5
	AC	44,916	2,635	14	17.2	17.5
City Gate Marcona	PE	961	51	13	3.6	23.8
Troncal H-P ⁴	AC	198,591	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,154	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	58,975	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,948	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,596	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	148,047	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,460	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,602	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,422	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	604,640	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica