

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/06/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	426,850	37,518	929	47.2	26.1
Centro Operacional Chinchá	248,232	19,118	8,223	NA	31.3
City Gate de Independencia	32,335	5,286	0	36.9	32.8
<b>Total Distribuido</b>	<b>707,417</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,418	2,494	135	3.7	18.8
Centro Operacional Chinchá	PE	5,267	401	100	3.6	32.2
	AC	207,547	19,118	8,223	17.0	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	23,658	1,742	588	4.3	29.7
	AC	27,063	6,363	687	16.7	30.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,726	3,008	38	4.2	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,447	4,111	0	4.9	33.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,658	92	0	4.2	21.1
City Gate Ica	PE	9,146	508	267	4.2	30.9
	AC	129,926	11,460	2,448	16.6	31.3
City Gate Nasca	PE	2,287	277	13	3.9	28.9
	AC	43,719	2,666	14	17.2	20.0
City Gate Marcona	PE	1,222	59	13	3.6	30.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	230,774	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	59,906	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	32,335	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,418	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,489	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	181,867	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,231	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,424	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,227	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	402,107	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica