

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	697,385	38,039	4,763	47.2	22.5
Centro Operacional Chinchá	334,437	21,958	6,059	NA	31.4
City Gate de Independencia	8,641	5,453	0	36.9	30.1
Total Distribuido	1,040,463	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,693	5,642	135	3.7	18.1
Centro Operacional Chinchá	PE	9,685	2,398	100	3.6	22.2
	AC	290,059	21,958	6,059	17.0	31.4
Centro Operacional Pisco	PE	24,700	1,817	662	4.3	29.1
	AC	144,454	11,833	692	16.7	29.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,771	2,780	38	4.2	20.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,935	3,995	0	4.9	32.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,692	104	0	4.2	20.4
City Gate Ica	PE	9,065	480	268	4.2	32.2
	AC	129,259	11,468	2,592	16.6	32.9
City Gate Nasca	PE	2,190	275	13	3.9	21.5
	AC	42,983	2,678	14	17.2	18.9
City Gate Marcona	PE	1,057	54	13	3.6	29.2
Troncal H-P ⁴	AC	223,119	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	60,217	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	10,944	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	8,641	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,247	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,554	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,318	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,727	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,329	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,944	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	620,703	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica