

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	519,906	30,434	11,425	47.2	22.5
Centro Operacional Chinchá	187,866	11,517	3,904	NA	31.3
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	30.2
Total Distribuido	707,772	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	27,988	2,100	182	3.7	18.1
Centro Operacional Chinchá	PE	7,701	437	100	3.6	22.2
	AC	152,177	11,517	3,904	17.0	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	24,255	1,797	575	4.3	29.1
	AC	1,225	3,175	635	16.7	30.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	26,850	3,074	55	4.2	20.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,913	4,272	0	4.9	32.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,743	119	0	4.2	20.4
City Gate Ica	PE	17,256	983	438	4.2	32.3
	AC	129,612	11,905	931	16.6	32.9
City Gate Nasca	PE	2,146	278	10	3.9	21.5
	AC	43,404	2,677	14	17.2	19.0
City Gate Marcona	PE	1,030	47	14	3.6	29.2
Troncal H-P ⁴	AC	198,184	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,908	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	9,379	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,144	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,530	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	149,509	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,585	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,071	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,144	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	324,788	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica