

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	649,315	51,479	1,966	47.2	23.4
Centro Operacional Chinchá	192,918	11,990	3,213	NA	30.9
City Gate de Independencia	5,169	5,377	0	36.9	32.3
Total Distribuido	847,402	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	28,383	2,072	143	3.7	18.1
Centro Operacional Chinchá	PE	7,587	411	100	3.6	29.4
	AC	156,948	11,990	3,213	17.0	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	20,940	1,569	316	4.3	31.5
	AC	1,178	2,181	399	16.7	31.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	22,827	2,350	54	4.2	20.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,727	3,968	0	4.9	36.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,614	95	0	4.2	22.2
City Gate Ica	PE	20,197	1,018	510	4.2	32.2
	AC	94,168	10,171	1,168	16.6	33.1
City Gate Nasca	PE	1,939	240	12	3.9	20.0
	AC	42,174	2,420	10	17.2	18.2
City Gate Marcona	PE	1,317	86	15	3.6	24.7
Troncal H-P ⁴	AC	217,426	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,477	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	158,331	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	5,169	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,281	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,753	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,392	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,339	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	35,679	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,578	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	473,211	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica