

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo:

1/03/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	608,136	34,660	11,136	46.0	35.5
Centro Operacional Chinchá	174,084	12,780	2,870	NA	31.6
City Gate de Independencia	72,426	3,983	0	36.4	38.7
<b>Total Distribuido</b>	<b>854,646</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	21,383	1,828	135	3.7	23.8
Centro Operacional Chinchá	PE	2,240	175	75	3.6	38.0
	AC	150,461	12,780	2,870	17.2	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	17,068	1,532	0	4.2	30.8
	AC	153	1,604	319	16.8	23.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,173	1,776	38	3.4	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	26,159	5,006	0	5.2	37.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,474	89	0	4.1	28.6
City Gate Ica	PE	12,182	627	323	3.5	29.3
	AC	136,397	11,187	701	16.8	30.4
City Gate Nasca	PE	1,564	231	13	3.9	31.9
	AC	43,247	2,601	14	16.2	23.7
City Gate Marcona	PE	849	44	13	3.4	35.9
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	166,619	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	43,276	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	144,974	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	72,426	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,921	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1,202	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	110,582	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,998	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,449	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,857	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	437,211	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
<b>Ing. Carlos Yañez Q.</b>

Aprobado por:
<b>Ing. Angel Huachillo G.</b>

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica