

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/03/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	706,803	34,799	13,141	47.8	35.1
Centro Operacional Chincha	180,454	12,419	3,067	NA	30.5
City Gate de Independencia	16,829	3,920	0	37.4	36.1
<b>Total Distribuido</b>	904,086	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	28,941	2,248	135	3.7	23.3
Centro Operacional Chincha	PE	3,977	323	100	3.6	36.4
	AC	147,536	12,419	3,067	17.2	30.5
Centro Operacional Pisco	PE	18,740	1,457	372	4.3	37.3
	AC	3,483	1,838	421	16.9	25.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	21,922	2,110	38	3.4	24.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	25,808	4,967	0	5.3	35.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,211	80	0	4.1	27.1
City Gate Ica	PE	12,914	637	391	3.5	32.3
	AC	131,671	11,410	1,714	16.6	32.0
City Gate Nasca	PE	1,803	264	13	3.9	29.7
	AC	44,781	2,630	14	16.2	22.7
City Gate Marcona	PE	903	53	13	3.3	34.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	233,984	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	47,649	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	161,934	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	16,829	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,930	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TERMICA	756	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	180,061	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,164	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,827	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,951	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	472,569	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica