

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/03/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	429,289	29,186	14,712	47.2	35.1
Centro Operacional Chincha	183,639	11,706	3,280	NA	33.3
City Gate de Independencia	17,778	3,862	0	37.4	37.2
<b>Total Distribuido</b>	630,706	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	26,205	1,997	182	3.7	23.9
Centro Operacional Chincha	PE	1,561	213	50	3.6	37.8
	AC	155,874	11,706	3,280	17.2	33.3
Centro Operacional Pisco	PE	18,082	1,305	362	4.3	34.1
	AC	2,225	2,372	401	16.9	32.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	17,982	2,113	55	3.4	26.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	25,805	4,990	0	5.3	37.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,160	88	0	4.2	27.9
City Gate Ica	PE	15,785	759	532	3.5	31.7
	AC	132,831	11,198	747	16.7	31.6
City Gate Nasca	PE	1,821	261	10	3.9	31.1
	AC	43,011	2,629	14	16.2	21.3
City Gate Marcona	PE	1,079	53	14	3.3	36.1
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	217,557	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	49,513	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	17,778	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,416	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TERMICA	6,378	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,284	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,396	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,895	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,274	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	306,846	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica