

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/10/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	571,651	46,295	1,665	50.4	29.0
Centro Operacional Chinchá	207,076	13,115	4,325	NA	34.0
City Gate de Independencia	266	229	0	44.1	37.6
Total Distribuido	778,993	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,235	2,631	182	3.7	18.1
Centro Operacional Chinchá	PE	9,475	547	100	3.5	32.4
	AC	162,366	13,115	4,325	16.9	34.0
Centro Operacional Pisco	PE	19,965	1,413	320	4.3	30.1
	AC	763	2,427	378	16.9	29.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,577	2,700	55	4.2	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,940	4,897	0	5.3	35.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,940	143	0	4.0	22.2
City Gate Ica	PE	9,449	474	308	4.2	29.9
	AC	121,221	11,622	1,459	16.7	29.4
City Gate Nasca	PE	1,894	251	10	3.7	29.9
	AC	44,750	2,653	14	16.0	19.0
City Gate Marcona	PE	1,361	59	14	3.3	32.5
Troncal H-P ⁴	AC	190,585	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,726	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	69,481	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	266	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,398	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,387	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	130,395	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,429	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	60,184	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,490	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	422,444	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica