

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/10/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	425,517	31,189	1,913	51.8	29.7
Centro Operacional Chinchá	211,279	12,849	3,025	NA	32.3
City Gate de Independencia	0	0	0	43.5	34.8
<b>Total Distribuido</b>	636,796	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,231	2,702	135	3.7	17.9
Centro Operacional Chinchá	PE	11,023	605	100	3.5	31.7
	AC	162,026	12,849	3,025	17.0	32.3
Centro Operacional Pisco	PE	23,692	1,525	483	4.3	28.1
	AC	0	1,911	517	16.9	27.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,604	3,229	38	4.2	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,168	5,044	0	5.2	34.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,756	144	0	4.0	22.4
City Gate Ica	PE	9,749	522	200	4.2	28.5
	AC	129,492	12,295	852	16.7	28.2
City Gate Nasca	PE	2,371	294	13	3.7	23.2
	AC	44,903	2,696	14	16.0	14.6
City Gate Marcona	PE	842	41	13	3.7	24.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	206,805	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	41,279	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,875	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,365	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	153,467	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,626	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,363	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,671	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	331,572	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica