

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	489,892	33,778	2,104	50.8	27.9
Centro Operacional Chinchá	212,679	12,425	4,171	NA	32.6
City Gate de Independencia	38	71	0	42.7	33.2
Total Distribuido	702,609	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,280	2,667	135	3.7	16.9
Centro Operacional Chinchá	PE	13,291	749	100	3.6	28.8
	AC	165,108	12,425	4,171	17.0	32.6
Centro Operacional Pisco	PE	22,208	1,690	575	4.4	25.8
	AC	44	1,807	663	16.9	31.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,785	2,858	38	4.2	20.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,769	3,906	0	4.9	29.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,883	121	0	4.1	20.0
City Gate Ica	PE	9,364	507	287	4.2	29.3
	AC	126,530	11,402	870	16.6	29.4
City Gate Nasca	PE	2,256	297	13	3.8	26.5
	AC	28,604	1,902	14	16.1	17.9
City Gate Marcona	PE	1,146	59	13	3.2	31.4
Troncal H-P ⁴	AC	218,803	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,103	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	38	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,373	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,525	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	165,980	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	28,648	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,291	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,422	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	329,936	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica