

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	498,778	37,203	913	50.6	27.7
Centro Operacional Chinchá	178,014	12,017	4,351	NA	32.8
City Gate de Independencia	0	0	0	44.2	31.8
Total Distribuido	676,792	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,779	2,449	135	3.7	16.5
Centro Operacional Chinchá	PE	10,071	675	100	3.6	24.2
	AC	132,164	12,017	4,351	17.0	32.8
Centro Operacional Pisco	PE	22,679	1,793	567	4.4	25.2
	AC	350	1,888	651	16.9	25.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,875	2,804	38	4.2	20.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,505	3,359	0	4.9	28.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,917	128	0	4.1	20.1
City Gate Ica	PE	9,458	520	239	4.2	28.5
	AC	127,315	11,739	1,043	16.7	28.4
City Gate Nasca	PE	2,241	284	13	3.7	29.8
	AC	36,107	2,532	14	16.8	18.5
City Gate Marcona	PE	1,218	69	13	3.4	28.6
Troncal H-P ⁴	AC	215,609	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	62,794	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,249	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,461	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,679	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	36,008	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,098	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	36,775	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	350,811	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica