

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	403,638	26,306	1,757	49.4	28.1
Centro Operacional Chinchá	235,101	12,745	7,406	NA	33.0
City Gate de Independencia	0	0	0	46.9	36.6
Total Distribuido	638,739	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,537	2,937	135	3.7	17.2
Centro Operacional Chinchá	PE	8,395	523	100	3.6	31.7
	AC	187,169	12,745	7,406	16.9	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	21,758	1,741	471	4.3	22.4
	AC	0	1,849	552	16.9	15.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,030	2,734	38	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,130	4,338	0	5.0	32.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,730	141	0	4.1	21.5
City Gate Ica	PE	8,762	459	300	4.2	29.5
	AC	131,940	11,681	1,166	16.7	29.3
City Gate Nasca	PE	2,119	285	13	3.7	32.1
	AC	45,038	2,682	14	17.0	19.9
City Gate Marcona	PE	1,166	57	13	3.4	32.1
Troncal H-P ⁴	AC	228,166	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,550	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,374	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,374	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,821	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,716	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,543	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	96,710	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	353,951	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica