

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	524,218	35,760	2,171	51.3	29.4
Centro Operacional Chinchá	176,877	9,132	5,971	NA	33.8
City Gate de Independencia	0	0	0	46.0	36.8
Total Distribuido	701,095	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,774	1,883	135	3.7	17.8
Centro Operacional Chinchá	PE	3,534	316	100	3.6	30.1
	AC	150,569	9,132	5,971	16.9	33.8
Centro Operacional Pisco	PE	12,332	943	251	4.4	26.6
	AC	107	1,069	325	16.9	24.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,500	2,751	38	4.2	20.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	35.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,621	116	0	3.9	22.4
City Gate Ica	PE	8,892	460	264	4.2	36.7
	AC	98,982	11,023	777	16.7	29.0
City Gate Nasca	PE	1,849	229	13	3.7	24.1
	AC	43,051	2,629	14	16.9	16.6
City Gate Marcona	PE	1,142	59	13	3.4	29.2
Troncal H-P ⁴	AC	207,452	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,701	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	67,589	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,805	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,077	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,698	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,820	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	51,512	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,990	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	315,193	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica