

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	422,964	26,574	12,956	49.4	28.6
Centro Operacional Chinchá	235,403	12,199	8,070	NA	33.8
City Gate de Independencia	0	0	0	45.2	35.1
Total Distribuido	658,367	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,302	2,715	135	3.7	17.4
Centro Operacional Chinchá	PE	8,660	542	100	3.6	31.0
	AC	188,441	12,199	8,070	16.9	33.8
Centro Operacional Pisco	PE	21,468	1,642	544	4.3	27.9
	AC	194	1,764	608	16.9	28.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,672	2,727	38	4.2	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,556	4,222	0	5.0	32.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,636	125	0	4.1	22.4
City Gate Ica	PE	8,877	459	290	4.2	29.5
	AC	125,266	11,544	808	16.6	29.0
City Gate Nasca	PE	2,151	270	13	3.7	33.6
	AC	45,061	2,666	14	15.9	20.5
City Gate Marcona	PE	887	38	13	3.5	32.2
Troncal H-P ⁴	AC	216,711	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,636	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,224	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,504	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	155,510	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,674	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,241	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	95,357	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	336,007	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica