

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	440,270	40,917	1,968	45.4	26.2
Centro Operacional Chinchá	239,427	12,393	8,986	NA	32.6
City Gate de Independencia	0	0	0	44.6	36.1
Total Distribuido	679,697	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,874	2,705	182	3.7	17.4
Centro Operacional Chinchá	PE	8,471	506	100	3.6	30.6
	AC	195,081	12,393	8,986	17.0	32.6
Centro Operacional Pisco	PE	21,936	1,657	509	4.3	29.7
	AC	2	1,780	566	16.9	29.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,206	2,716	55	4.2	20.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,034	4,555	0	5.0	33.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,691	126	0	4.0	21.2
City Gate Ica	PE	9,165	488	295	4.2	30.8
	AC	131,005	11,772	1,010	16.7	31.0
City Gate Nasca	PE	2,127	270	10	3.7	23.6
	AC	45,339	2,677	14	16.0	18.4
City Gate Marcona	PE	1,109	54	14	3.3	27.5
Troncal H-P ⁴	AC	226,369	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	61,027	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,559	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,478	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,370	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,029	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,062	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,915	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	359,023	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica