

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/09/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	940,741	57,966	23,432	47.7	28.5
Centro Operacional Chinchá	196,860	9,727	5,307	NA	33.9
City Gate de Independencia	0	0	0	43.9	32.3
<b>Total Distribuido</b>	1,137,601	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,654	1,907	135	3.7	16.9
Centro Operacional Chinchá	PE	6,432	393	100	3.6	23.1
	AC	167,774	9,727	5,307	16.9	33.9
Centro Operacional Pisco	PE	12,950	1,004	278	4.4	26.2
	AC	387	1,158	356	16.9	26.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	27,026	2,258	38	4.2	20.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.0	27.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,795	161	0	4.0	19.9
City Gate Ica	PE	8,638	429	255	4.2	31.1
	AC	125,852	11,355	1,791	16.7	31.9
City Gate Nasca	PE	1,801	231	13	3.7	30.7
	AC	45,304	2,640	14	16.0	20.2
City Gate Marcona	PE	1,047	50	13	3.4	32.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	217,835	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	48,248	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	449,858	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,372	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,445	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	163,742	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,971	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,974	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	93,649	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	707,448	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica