

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	486,093	34,932	5,285	51.0	30.1
Centro Operacional Chinchá	194,302	11,584	6,137	NA	34.1
City Gate de Independencia	0	0	0	43.7	35.9
Total Distribuido	680,395	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,554	2,675	135	3.7	17.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,365	535	100	3.5	31.3
	AC	147,383	11,584	6,137	16.9	34.1
Centro Operacional Pisco	PE	22,710	1,717	595	4.3	27.2
	AC	0	1,862	645	16.9	27.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,386	2,969	38	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,181	5,185	0	5.0	35.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,845	122	0	4.0	21.8
City Gate Ica	PE	8,804	476	244	4.2	28.6
	AC	129,584	14,927	767	16.6	28.5
City Gate Nasca	PE	2,204	273	13	3.7	31.6
	AC	45,270	2,784	14	16.0	19.2
City Gate Marcona	PE	1,146	50	13	3.4	30.9
Troncal H-P ⁴	AC	257,541	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,219	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,530	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,520	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	195,002	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,936	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,029	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	53,625	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	349,550	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica