

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/04/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	532,895	33,989	6,680	52.7	34.0
Centro Operacional Chinchá	283,847	18,163	8,280	NA	35.6
City Gate de Independencia	53,378	5,884	0	35.4	36.9
<b>Total Distribuido</b>	870,120	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,140	2,493	135	3.7	23.6
Centro Operacional Chinchá	PE	2,894	225	51	3.6	36.9
	AC	247,813	18,163	8,280	16.9	35.6
Centro Operacional Pisco	PE	19,910	1,512	434	4.3	32.1
	AC	77,430	10,681	742	16.9	30.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,048	3,110	38	4.2	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,069	5,048	0	5.2	38.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,097	116	0	4.0	26.6
City Gate Ica	PE	3,020	253	56	4.2	28.0
	AC	132,205	12,123	1,072	16.6	27.5
City Gate Nasca	PE	2,319	282	13	3.8	33.6
	AC	43,801	2,688	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	546	24	13	3.3	35.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	139,015	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	57,606	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	53,378	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	130,338	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,428	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,546	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,010	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	496,591	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica