

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/04/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	460,451	31,664	0	44.3	27.6
Centro Operacional Chincha	200,972	15,420	0	NA	34.8
City Gate de Independencia	18,350	5,558	0	35.2	34.2
<b>Total Distribuido</b>	679,773	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	34,127	2,499	135	3.6	22.5
Centro Operacional Chincha	PE	2,475	205	51	3.6	31.4
	AC	164,370	15,420	0	17.0	34.8
Centro Operacional Pisco	PE	21,789	2,104	0	4.3	29.7
	AC	14,460	3,163	0	16.9	30.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,463	3,089	38	4.2	24.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,778	5,082	0	5.3	34.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,271	99	0	4.0	23.0
City Gate Ica	PE	2,875	267	0	4.2	28.4
	AC	133,042	12,041	0	16.7	27.3
City Gate Nasca	PE	2,286	302	13	3.9	33.6
	AC	40,113	2,697	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,099	59	13	3.2	33.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	246,501	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	46,139	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	18,350	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,757	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,501	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	196,194	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	36,876	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,221	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	80,444	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	338,796	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica