

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	796,416	78,047	14,108	50.1	25.5
Centro Operacional Chinchá	185,380	12,525	3,417	NA	28.5
City Gate de Independencia	126,721	6,186	4,387	33.8	25.7
Total Distribuido	1,108,517	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,801	2,309	135	3.7	19.1
Centro Operacional Chinchá	PE	4,362	319	51	3.6	18.3
	AC	148,217	12,525	3,417	16.8	28.5
Centro Operacional Pisco	PE	13,239	786	241	4.3	17.3
	AC	60	1,662	410	16.7	13.2
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	7,580	773	139	4.1	27.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,678	3,067	38	4.3	18.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	16.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,623	102	0	3.9	20.2
City Gate Ica	PE	2,249	240	28	4.2	11.8
	AC	129,231	11,491	923	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,146	272	13	3.8	33.6
	AC	42,123	2,682	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	879	73	13	3.7	12.6
Troncal H-P ⁴	AC	234,351	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,127	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	280,130	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,721	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,132	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,516	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,452	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,066	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,865	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	64,571	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	584,195	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limaga
- NA: No Aplica