

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	535,593	33,508	15,927	53.7	26.7
Centro Operacional Chinchá	155,640	10,310	2,568	NA	30.7
City Gate de Independencia	78,217	6,171	0	34.3	24.9
Total Distribuido	769,450	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	26,805	1,748	182	3.7	19.6
Centro Operacional Chinchá	PE	3,989	275	51	3.6	25.0
	AC	124,846	10,310	2,568	16.8	30.7
Centro Operacional Pisco	PE	10,400	691	243	4.3	25.9
	AC	0	1,185	465	16.7	22.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	4,517	369	118	4.1	25.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,727	2,743	55	4.3	20.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,947	4,889	0	5.3	30.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,103	145	0	3.9	22.0
City Gate Ica	PE	2,104	223	26	4.2	22.2
	AC	120,318	12,936	687	16.7	11.1
City Gate Nasca	PE	1,869	223	10	3.8	33.6
	AC	42,675	2,629	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,297	75	14	3.9	25.6
Troncal H-P ⁴	AC	236,846	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	57,177	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	6,613	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	78,217	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,953	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,497	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,497	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,369	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,628	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	57,046	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	299,243	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica