

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	485,806	33,219	2,011	51.5	25.8
Centro Operacional Chinchá	209,176	12,605	4,154	NA	31.5
City Gate de Independencia	127,671	6,297	4,250	33.7	22.2
Total Distribuido	822,653	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	40,215	2,748	135	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	7,250	436	51	3.5	31.9
	AC	161,711	12,605	4,154	16.7	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	14,066	821	435	4.3	29.4
	AC	5,698	2,038	688	16.7	27.8
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	8,041	863	186	4.0	26.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,350	2,946	38	4.3	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,109	2,736	0	5.2	35.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,300	147	0	3.9	22.1
City Gate Ica	PE	2,258	236	30	4.2	29.3
	AC	127,244	13,218	568	16.7	27.8
City Gate Nasca	PE	2,411	286	13	3.8	33.6
	AC	43,435	2,695	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,112	97	13	3.9	30.4
Troncal H-P ⁴	AC	232,558	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	63,340	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,671	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,590	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,915	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,381	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,414	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,504	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	352,793	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica