

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	468,443	29,104	3,456	47.5	25.2
Centro Operacional Chinchá	209,173	13,635	3,891	NA	32.5
City Gate de Independencia	127,474	6,198	3,556	33.8	23.2
Total Distribuido	805,090	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,203	2,614	135	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	6,389	414	51	3.5	34.2
	AC	163,582	13,635	3,891	16.7	32.5
Centro Operacional Pisco	PE	14,132	808	371	4.3	30.1
	AC	3,373	2,245	557	16.7	28.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	8,261	853	160	4.0	27.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	39,422	3,240	38	4.2	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	113,324	5,043	0	4.9	11.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,798	144	0	3.9	23.8
City Gate Ica	PE	2,454	255	32	4.2	33.7
	AC	128,013	12,257	1,159	16.7	30.2
City Gate Nasca	PE	2,512	304	13	3.7	33.6
	AC	44,195	2,723	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,264	66	13	3.7	30.5
Troncal H-P ⁴	AC	233,056	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,882	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,474	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,116	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	173,336	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,809	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,415	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,519	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	448,164	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica