

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	511,500	35,046	1,749	37.8	18.8
Centro Operacional Chinchá	196,729	12,892	3,565	NA	30.9
City Gate de Independencia	113,595	6,206	1,123	33.8	21.6
Total Distribuido	821,824	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,693	2,337	182	3.7	19.5
Centro Operacional Chinchá	PE	4,561	262	51	3.6	24.1
	AC	158,475	12,892	3,565	16.7	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	12,923	791	254	4.3	23.8
	AC	0	1,741	439	16.7	19.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	7,962	833	149	4.0	22.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,377	3,193	55	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	72,823	4,628	0	5.2	18.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,330	156	0	3.9	22.1
	PE	2,420	233	0	4.2	33.6
City Gate Ica	AC	131,082	13,092	981	16.6	33.7
	PE	2,010	263	10	3.8	33.6
City Gate Nasca	AC	37,218	2,683	10	16.2	24.7
	PE	1,145	91	14	3.8	28.2
Troncal H-P ⁴	AC	194,664	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,059	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	113,595	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,372	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,738	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,738	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	36,879	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,372	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,346	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	385,299	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica