

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	1,273,631	80,140	19,513	46.6	19.4
Centro Operacional Chinchá	146,147	9,831	2,561	NA	31.9
City Gate de Independencia	128,713	6,274	4,420	33.5	19.7
Total Distribuido	1,548,491	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	24,980	1,872	143	3.7	19.4
Centro Operacional Chinchá	PE	3,080	253	51	3.6	24.5
	AC	118,087	9,831	2,561	16.8	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	8,246	695	155	4.3	21.2
	AC	0	1,234	393	16.7	16.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	4,257	404	135	4.2	21.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	36,958	2,832	54	4.2	20.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	28,575	4,461	0	5.2	22.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,141	117	0	3.9	21.2
City Gate Ica	PE	2,341	212	34	4.2	29.9
	AC	116,590	10,827	987	16.6	32.5
City Gate Nasca	PE	1,948	216	12	3.8	33.6
	AC	41,938	2,620	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,274	71	15	3.9	19.7
Troncal H-P ⁴	AC	201,488	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	30,904	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	796,971	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,713	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,545	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,618	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,571	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	41,840	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,281	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	65,013	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	1,050,910	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica