

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	549,345	42,907	7,299	53.0	26.7
Centro Operacional Chinchá	207,012	12,927	4,740	NA	31.3
City Gate de Independencia	127,780	6,147	4,377	33.6	20.7
Total Distribuido	884,137	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,207	2,544	135	3.7	19.5
Centro Operacional Chinchá	PE	5,740	336	51	3.6	24.6
	AC	163,065	12,927	4,740	16.8	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	14,032	774	464	4.3	18.9
	AC	4,611	1,888	687	16.7	10.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	7,429	768	191	4.0	22.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	41,030	3,292	38	4.2	20.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	70,501	4,594	0	5.3	14.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,017	159	0	4.0	22.4
City Gate Ica	PE	2,982	281	38	4.2	32.7
	AC	127,982	13,764	565	16.7	26.2
City Gate Nasca	PE	2,644	343	13	3.8	33.6
	AC	43,777	2,741	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,314	98	13	4.0	24.7
Troncal H-P ⁴	AC	231,777	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	5,024	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,780	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,520	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,525	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	171,262	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,451	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,298	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,424	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	354,651	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.