

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	490,451	46,303	4,466	53.2	27.3
Centro Operacional Chinchá	209,616	12,570	3,964	NA	30.7
City Gate de Independencia	21,541	5,361	0	36.1	33.8
Total Distribuido	721,608	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,584	2,760	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chinchá	PE	6,171	374	51	3.6	32.4
	AC	163,861	12,570	3,964	16.7	30.7
Centro Operacional Pisco	PE	6,517	892	0	4.3	27.0
	AC	0	3,083	577	16.8	24.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,320	927	432	4.2	24.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,501	3,215	38	4.2	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,203	4,584	0	5.3	35.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,753	190	0	3.9	22.9
City Gate Ica	PE	1,333	258	8	4.2	38.0
	AC	127,037	13,233	1,092	16.7	27.0
City Gate Nasca	PE	2,515	301	13	3.8	33.6
	AC	43,804	2,696	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,351	109	13	3.9	26.1
Troncal H-P ⁴	AC	226,124	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	5,005	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	21,541	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,683	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,543	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,364	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,461	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,626	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,144	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	300,261	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica