

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	483,821	43,476	1,996	52.8	27.5
Centro Operacional Chinchá	204,157	14,755	3,065	NA	31.2
City Gate de Independencia	0	0	0	39.5	31.1
Total Distribuido	687,978	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,375	2,617	135	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	5,601	385	51	3.6	32.3
	AC	161,181	14,755	3,065	16.7	31.2
Centro Operacional Pisco	PE	4,435	549	23	4.2	39.3
	AC	0	1,899	503	16.9	37.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,080	1,207	379	4.2	24.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,596	3,208	38	4.3	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,265	4,599	0	5.3	37.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,662	94	0	4.0	24.2
City Gate Ica	PE	550	100	6	4.2	41.1
	AC	128,876	12,640	453	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,460	308	13	3.8	33.6
	AC	43,723	2,705	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,351	78	13	3.9	33.9
Troncal H-P ⁴	AC	226,815	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	277	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,841	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,456	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	163,759	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,267	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,001	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,365	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	290,558	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica