

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	482,778	30,362	9,784	53.3	26.6
Centro Operacional Chinchá	210,768	13,909	3,935	NA	31.6
City Gate de Independencia	69,034	5,488	0	36.8	33.0
Total Distribuido	762,580	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,951	2,663	135	3.7	19.8
Centro Operacional Chinchá	PE	5,002	371	51	3.6	31.4
	AC	169,815	13,909	3,935	16.8	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	3,577	573	0	4.2	27.2
	AC	0	1,904	519	16.9	33.8
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,052	1,261	481	4.2	21.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,536	3,636	38	4.3	20.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,218	4,607	0	5.3	31.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,785	165	0	3.9	23.5
City Gate Ica	PE	529	135	9	4.2	34.2
	AC	128,667	13,053	945	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,405	303	13	3.7	33.6
	AC	43,980	2,702	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,241	86	13	4.0	33.0
Troncal H-P ⁴	AC	242,278	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	4,443	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	69,034	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,093	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,531	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	181,592	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,666	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,138	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,984	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	296,475	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica